

CHECK – LIST DELS LLOCS DE TREBALL

1. Condicions pròpies del centre de treball i del seu ús.

| 1.1.- Àrees de treball, passadissos i zones de trànsit. | SI | NO | NP |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. El local té l'estructura i la solidesa apropiada per la seva utilització. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. L'espai disponible per cada treballador és l'adequat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les dimensions i les condicions constructives dels passadissos i zones de trànsit són adequades al número potencial d'usuaris i a les característiques de l'establiment, essent com a mínim l'amplada de les portes i dels passadissos de 80 cm i 1 m respectivament. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Les portes transparents i els envans de vidre estan fabricats amb materials resistents i disposen de senyalització a l'alçada de la vista. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Les operacions d'obertura, tancament, ajust o fixació de finestres, vans d'il·luminació i dispositius de ventilació es realitzen de forma segura i quan estan oberts es col·loquen de tal forma que no constitueixen risc algú pel personal. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. El terra dels locals de treball constitueix un conjunt homogeni, pla i llis. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. El material del pis és de fàcil neteja i té un adequat grau de fricció. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Les obertures dels pisos o zones de trànsit que suposen un risc de caiguda de més de 2 metres d'alçada, estan protegides amb baranes rígides de 90 cm d'alçada i una protecció que impedeixi el pas o lliscament per sota de les mateixes o la caiguda d'objectes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 1.2.- Escales i rampes principals i fixes de servei. | SI | NO | NP |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Els paviments de les escales i rampes són de materials no lliscants o disposen d'elements antilliscants. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. A les escales o plataformes amb paviments perforats l'obertura màxima dels intersticis és de 8 mm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les rampes tenen una pendent màxima del 12 % quan la seva longitud és menor que 3 m, del 10 % quan la longitud és menor de 10 m o del 8 % en la resta dels casos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Les escales tenen una amplada mínima d'1 m, excepte les de servei, quina amplada mínima és de 55 cm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Els esglaons de l'escala tenen tots les mateixes dimensions. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Els esglaons de les escales, que no són de servei, tenen una petjada compresa entre 23 i 36 cm i una contrapetjada entre 13 i 20 cm. Els esglaons de les escales de servei tenen una petjada mínima de 15 cm i una contrapetjada màxima de 25 cm. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. L'alçada entre els descansos de l'escala és menor o igual que 3,7 m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Les escales i rampes que tenen més de 60 cm d'alçada es protegeixen amb baranes als costats oberts. Els costats tancats de les escales tenen un passaman, a una alçada mínima de 90 cm, si l'amplada de l'escala és major de 1,2 m. Si és menor, però ambdós costats són tancats, al menys un te passaman. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Les baranes són de materials rígids, tenen una alçada mínima de 90 cm i disposen de protecció que impedeix el pas o lliscament de la mateixa i la caiguda d'objectes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 1.3.- Ascensors i muntacàrregues. | SI | NO | NP |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. El manteniment de la instal·lació, ascensor i/o muntacàrregues, està contractat a una empresa autoritzada, registrant-se les inspeccions realitzades en el Llibre de Registre de Revisions. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Els sistemes de comandament i òrgans d'accionament estan dissenyats i fabricats per que resultin segurs i fiables. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Els elements mòbils que poden ocasionar atrapaments estan convenientment protegits i les portes disposen d'un sistema d'enclavament degudament protegit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Està senyalitzada la càrrega nominal que pot suportar l'equip. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. El muntacàrregues te senyalitzat la prohibició de l'ús a persones quan així estigui establert. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4.- Instal·lació elèctrica. | SI | NO | NP |
| 1. Els quadres elèctrics estan protegits i ubicats convenientment complint les condicions de seguretat, disposant de tots els elements en tensió protegits contra contactes elèctrics directes mitjançant tapes protectores de doble aïllament o comportes metàl·liques. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Es garanteix la no existència de materials combustibles a prop seu. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les canalitzacions estan correctament situades i acondicionades. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Les capses de la instal·lació i el parament en general estan correctament acondicionats evitant-se el risc de contacte elèctric. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. S'observen correctament protegits els receptors d'enllumenat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Existeix una zona de pas comú de la canalització elèctrica per evitar que els cables discorri pel terra. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Existeix una persona responsable de la instal·lació elèctrica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5.- Ventilació i climatització. | SI | NO | NP |
| 1. L'establiment disposa d'un sistema de ventilació i climatització que assegura una renovació adequada de l'aire dels diversos recintes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. El disseny, subministrament i extracció de l'aire es correcte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les preses d'aire exterior estan ubicades i orientades correctament per evitar punts d'entrada de contaminació exterior. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. S'eviten les corrents d'aire molestes i els canvis de temperatura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Està establert un programa de manteniment preventiu de la instal·lació, el qual contempla la neteja i eliminació dels focus de contaminació biològica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.6.- Serveis higiènics. | SI | NO | NP |
| 1. El centre de treball disposa d'un recinte adequat, per que el personal pugui canviar-se de roba, quan sigui necessària la utilització de roba de treball. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. No essent necessaris vestuaris, el personal disposa de penjadors o armaris per penjar la seva roba. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. A les proximitats dels llocs de treball es disposen de w.c. dotats de lavabos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Les dimensions i el número de dotacions de lavabos, inodors, penjadors, etc., es l'adequat tenint en compte el número de treballadors de que disposa l'establiment. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Els lavabos disposen d'aigua corrent, calenta si es necessari, sabó i tovalloles o un altre sistema d'eixugar-se amb garanties higièniques. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Els serveis higiènics disposen de ventilació natural o forçada. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. Ordre i neteja.

| 2.1.- Ordre. | SI | NO | NP |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. El local posseeix una correcta distribució de forma tal que es pot garantir un ordre adequat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. No existeixen materials que dificultin els moviments i el pas en els llocs de treball, a fi d'evitar els riscos de caigudes i xocs contra objectes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Els passadissos, les zones de pas i les sortides són lliures d'obstacles de forma que poden ser utilitzades de manera segura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Els elements que són necessaris per al treball estan distribuïts i ordenats de forma racional per poder treballar còmodament i evitar així possibles lesions. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 2.2.- Neteja. | SI | NO | NP |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. S'observa una correcta neteja del local | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Es programen les feines de neteja de forma correcta i periòdica. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les operacions de neteja del pis es programen quan el servei ha finalitzat o en els moments de menor activitat del dia. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Es deixa assecar el pis el temps adequat després de la seva neteja impedit el pas i, si es necessari, col·locant un avís que indiqui "No passar. Pis moll". | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Es disposa d'un armari específic pels productes de neteja. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Els productes de neteja estan correctament etiquetats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Magatzem i arxiu.

| | SI | NO | NP |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. El magatzem i/o arxiu es troba en un lloc diferenciat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. El pas existent entre les zones d'emmagatzament és l'adequat pel tipus de manipulació realitzada. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. L'emmagatzament mitjançant prestatgeries es realitza de manera segura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Es disposa de diferents elements auxiliars (escala de ma, banquetes, etc.) que possibiliten l'accés a qualssevol càrrega emmagatzemada o document arxivat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Les escales de ma existents ofereixen les necessàries garanties de resistència i solidesa, i disposen dels elements de recolzament antilliscant a la seva base o ganxos de subjecció a la seva part superior, utilitzant-se només per accessos ocasionals. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Les escales de fusta tenen les diferents peces sense nusos i sense pintar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Les escales de tisora o dobles disposen de limitador d'obertura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. En la utilització de les escales manuals o banquetes es segueixen procediments de treball segurs, revisant-se periòdicament. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Il·luminació.

| | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. En patis, galeries i demás llocs de pas el nivell d'il·luminació existent es adequat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. En els llocs de treball el nivell d'il·luminació es l'adequat al tipus de feines que es realitzen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. La il·luminació es uniforme. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. S'eviten els enlluernaments directes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. S'eviten els enlluernaments indirectes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. El sistema d'il·luminació no produeix impressions visuals d'intermitència. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Llocs de treball estàtic.

| | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. L'elecció de la posició de treball, es a dir, assegut o de peu es adequada. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. L'alçada de treball es apropiada al tipus de treball que es realitza. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Els seients son regulables en alçada. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Els seients son giratoris. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Els seients son estables. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Les potes dels seients tenen rodes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Les dimensions del pla dels seients son correctes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Els respaldos dels seients disponibles proporcionen un correcte recolzament lumbar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Els acolchaments dels seients disponibles son adequats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. En els llocs de treball estàtics, els peus recolzen correctament en el terra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Les taules o superfícies de treball tenen dimensions suficients. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Les taules son poc reflectants. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. En sessions d'introducció de dades es disposa de suport de documents. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Els llocs de treball estàtics disposen d'espai suficient per les cames. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Les pantalles existents son orientables i inclinables. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Les pantalles estan lliures de reflexes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. El color dels caràcters i fons de les pantalles son adequats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. El tamany dels caràcters es correcte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Les pantalles estan exemptes de distorsions en les zones perifèriques, fenòmens de centelleig o inestabilitats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Els caràcters son nítids. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Les dimensions de les pantalles son adequades a les feines que es desenvolupen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Els teclats son independents de les pantalles. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. Les superfícies del teclat tenen un acabat mate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. La qualitat dels documents observats es correcta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. Confort acústic.

| | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. El soroll en l'ambient de treball no produeix molèsties habitualment. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

7. Prevenció d'incendis.

| 7.1.- Prevenció activa i seguretat passiva. | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. La sectorització es correcta, tinent els elements estructurals del local una estabilitat i resistència al foc adequats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. L'establiment disposa de vies de circulació adequades destinades a l'evacuació. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Les distàncies d'evacuació són correctes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. El número i disposició de les sortides a utilitzar en cas d'emergència es correcte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Estan senyalitzades convenientment les vies d'evacuació i les sortides d'emergència. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Existeix il·luminació d'emergència adequadament distribuïda i en correcte estat de funcionament. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Estan els treballadors informats en relació als riscos d'incendi existents a l'establiment. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2.- Mitjans de detecció i alarma d'incendis. | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
| 1. Essent recomanable o exigible, es disposa d'un sistema de detecció i alarma automàtica d'incendis. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. El tipus de detector instal·lat es el més idoni per el tipus de foc que es pot desenvolupar i s'observa una correcta protecció de tota l'àrea mitjançant un número adequat de detectors. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. La central de detecció dona senyal a un lloc de control, ocupat permanentment. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Es realitza el manteniment adequat dels mitjans de detecció. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3.- Mitjans d'extinció d'incendis. | <i>SI</i> | <i>NO</i> | <i>NP</i> |
| 1. El número i la distància entre extintors es el correcte segons el risc existent. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. l'agent extintor utilitzat es el correcte per el tipus de combustible existent a la zona. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Els extintors estan ubicats correctament. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Els extintors estan correctament col·locats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Essent necessari l'establiment disposa de boques d'incendi equipades en correcte estat d'ús. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. El número i ubicació de les boques d'incendi equipades es correcte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Els mitjans d'extinció són fàcilment accessibles. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Estan correctament senyalitzats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Es realitza el manteniment adequat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. El personal rep, periòdicament, formació sobre la utilització correcta dels mitjans disponibles per l'extinció d'un incendi i de les instruccions establertes al respecte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 8. Substàncies i preparats químics | SI | NO | NP |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Substàncies químiques? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Es coneixen els riscos per part de l'empresari i els treballadors? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Instruccions en cas d'accident? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formació? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pla d'emergència? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protecció personal en la manipulació i transport? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Magatzem substàncies inflamables i explosives? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Senyals de prohibit fumar? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Es te cura del medi ambient? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contaminats químics, pols, fums, boires, gasos, vapor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| S'ha efectuat estudi higiènic? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contacte amb amiant, plom, clorur de vinil, benzè? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 9. Equips de Primera Intervenció | SI | NO | NP |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| L'empresa en facilita? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formació i informació dels Epi's? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cascos? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Calçat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ulleres | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protector de la fressa? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Roba de treball? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mascaretes? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Guants? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Control de la neteja dels Epi's? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tècnic de Prevenció

Data